

# Dokumentation und Durchgangsmessung der Erdungslage

Ersteller:	Datum:	Bericht-Nr.:
------------	--------	--------------

## Allgemeines:

### Eigentümer des Gebäudes:

Name:	
PLZ / Ort / Straße:	

### Angaben zum Gebäude:

Standort:	
Nutzung:	
Bauart:	
Art des Fundamentes:	
Bauunternehmer:	
Baujahr:	

### Planer der Erdungsanlage:

Name:	
PLZ / Ort / Straße:	

### Errichter der Erdungsanlage:

<input type="checkbox"/> Elektro-Fachbetrieb	<input type="checkbox"/> Blitzschutz-Fachbetrieb	<input type="checkbox"/> Bauunternehmen mit der Aufsicht von Elektro-/Blitzschutz-Fachkraft
Firma:		
Name:		
PLZ / Ort / Straße:		

### Verwendung der Erdungsanlage:

<input type="checkbox"/> Schutzerdung für elektrische Sicherheit			
Funktionserdung für:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Blitzschutzsystem	<input type="checkbox"/> Antennenanlage
Gelten weitere Anforderungen an die Erdungsanlage, z. B. Anlagen über 1 kV (DIN VDE 0101-2/0141):		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

### Ausführung der Erdungsanlage / Kombinierte Potentialausgleichsanlage:

Art der Erdungsanlage:	<input type="checkbox"/> Fundamenterder	<input type="checkbox"/> Ringerder mit Funktionspotentialausgleichsleiter
Werkstoff Fundamenterder/Funktionspotentialausgleichsleiter:	<input type="checkbox"/> Stahl blank	<input type="checkbox"/> Stahl verzinkt <input type="checkbox"/>
Werkstoff Ringerder:	<input type="checkbox"/> Edelstahl NIRO (V4A)	<input type="checkbox"/>
Material, nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2):	<input type="checkbox"/> Rundmaterial	<input type="checkbox"/> Bandmaterial <input type="checkbox"/>
Abmessung:		
Entsprechen die Verbindungselemente den Anforderungen nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1):		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anschlussteile innen:	<input type="checkbox"/> Edelstahl NIRO (V4A)	<input type="checkbox"/> Erdungsfestpunkt
	<input type="checkbox"/> St/tZn mit Kunststoffummantelung	<input type="checkbox"/>
Anschlussteile außen:	<input type="checkbox"/> Edelstahl NIRO (V4A)	<input type="checkbox"/> Erdungsfestpunkt
	<input type="checkbox"/> St/tZn mit Kunststoffummantelung	<input type="checkbox"/>

# Dokumentation und Durchgangsmessung der Erdungslage

Ersteller:	Datum:	Bericht-Nr.:
------------	--------	--------------

Zeichnungen, Bilder:			
<input type="checkbox"/> Ausführungspläne, Zeichnung-Nr.:	<input type="checkbox"/> Fotografien Gesamterdungsanlage	<input type="checkbox"/> Exemplarische Fotografien von Verbindungsstellen	<input type="checkbox"/>

Zweck der Dokumentation:		
<input type="checkbox"/> Abnahme / Übergabe	<input type="checkbox"/> Wiederholungsprüfung	<input type="checkbox"/>

Durchgangsmessung:		
Messergebnis der Durchgangsmessprüfung zwischen den Anschlussteilen $\leq 0,2 \Omega$ erfüllt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Prüfergebnis:		
Die Anlage stimmt mit den vorliegenden Plänen überein:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Die Anlage ist ohne Mängel bzgl. der Anforderungen nach DIN 18014:2014-03:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Die Prüfung hat folgende Mängel ergeben:

<p>_____</p> <p>Ort</p>	<p>_____</p> <p>Datum</p>	<p>Stempel</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
<p>_____</p> <p>Unterschrift des Prüfers</p>		

Hinweise für den Eigentümer des Gebäudes:
Der Eigentümer hat für die Beseitigung der Mängel zu sorgen.
Bei baulichen Veränderungen oder Veränderung der Nutzung des Gebäudes ist umgehend der Fachbetrieb zu verständigen.